

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова»**

Ул Еременко 56/4, г. Ростов-на-Дону, 344015

тел./факс (8632) 237-83-95, 225-02-77. E-mail: [lyceum103rnd@mail.ru](mailto:lyceum103rnd@mail.ru)  
ОКПО 53521578, ОГРН 1026104370467, ИНН/КПП 6168042185/616801001

В период с 06.05.2019 по 04.06.2019 г. Управлением Роспотребнадзором по Ростовской области проведена проверка МБОУ «Лицей №

№№	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению	Реализация плана устранения нарушений	Мероприятия
1	Организовать контроль за ходом проведения дезинсекционных мероприятий: проводить плановые обследования на заселенность членистоногими помещений школы 2 раза в месяц.	Вести строгий контроль за ходом проведения дезинсекционных мероприятия.	выполнено	
2	Установить в учебных помещениях класса мелкоячеистые сетки на окнах, препятствующие проникновению ,обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих.	Установить мелкоячеистые сетки на окнах.	выполнено	
3	Оборудовать местным освещением- софитами классные доски в учебных кабинетах на втором этаже .	Оборудовать софитами классные доски.	выполнено.	
4	Оборудовать в туалетах для мальчиков и девочек на 1-ом и 2-ом этажах лицея кабины дверями.	Оборудовать кабины дверями.	выполнено	
5	Провести капитальный ремонт канализационной системы в туалетах для мальчиков и девочек на 1-ом этаже блока начальной школы, в туалетах для мальчиков и девочек на 2-ом этаже правого крыла здания лицея, а также в помещениях пищеблока с полной заменой труб, в том числе в подвальном помещении лицея.	Провести капитальный ремонт канализации.	выполнено	

Директор

Левченко М.П.